

SN EN 12464 – Éclairage des lieux de travail, partie 1 (extrait)

Usage	Éclairage moyen SN EN 12464*
Ateliers (travaux très fins) examen et traitement	1000 Lux
Bureau, salle de conférences, salle de classe, auditoire, gymnase (compétition), cuisine, bibliothèque (zone de lecture), atelier (travaux fins)	500 Lux
Salle des professeurs, vente (sans éclairage d'accentuation), salle polyvalente, salle de service, atelier (travaux grossiers), gymnase (scolaire)	300 Lux
Guichet, réception, bibliothèque (zone des étagères), restaurant, cantine, salles d'attente, couloirs (hôpital), toilettes, vestiaires	200 Lux
Surfaces de circulation, escaliers, halls d'entrée, entrepôts, pièces annexes, chambres de malades (éclairage de base)	100 Lux
Parkings couverts	75 Lux

*) Selon la catégorie de bâtiment, certains usages exigent en partie des éclairagements différents.